

ZERTIFIKAT

manuelle Endterminalverpressung

Wir bestätigen mit diesem Zertifikat

Peter Vladimir Josef Arnusch

RIWA Dachtechnik, Unterumbach

die erfolgreiche Durchführung
der manuellen Verpressung von Endterminal und Spannelement
für das LUX-top® FSE 2003 Edelstahlseilssystem


Die Mindestbruchlast von 30 kN

wurde mit einem Ergebnis von

41 kN

eingehalten.

Der Teilnehmer ist hiermit berechtigt, bei dem o.g. Produkt der
ST QUADRAT Fall Protection S.A., Luxemburg,
die manuelle Verpressung eigenverantwortlich durchzuführen.



Bernd Kühle / Schulungsleiter

10.07.2024

Aufgrund fortlaufender Normveränderungen und
technischen Änderungen befristen wir dieses Zertifikat bis
31.07.2027